



単位 mm

F・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本体	フランジ外径	パッキン装着位置	ボルト・ナット			管のみ込み長さ	管端面間距離
			L(約)	L ₁	B	A	呼び	ボルト本数	ナット個数	N(約)	E(約)
4	100	114.3	200	160	229	40	M16	4	8	92	16
5	125	139.8	226	180	262	40	M16	6	12	103	20
6	150	165.2	262	210	301	40	M20	6	12	115	32

注1) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考				
①	本体	FCMB275-5	1	溶融亜鉛めっき又はエポキシ樹脂コート				
②	フランジ	FCD450-10	2	溶融亜鉛めっき又はエポキシ樹脂コート				
③	パッキン	NBR	2					
④	ボルト	SS400	4 (6)	電気亜鉛めっき				
⑤	袋ワッシャ	SS400	2	電気亜鉛めっき				
⑥	ナット	SS400	8 (12)	電気亜鉛めっき				
⑦	平ワッシャ	SS400	4 (6)	電気亜鉛めっき				
名 称	F・LA カップリング F・LA 型 鋼管用ソケット 4～6		略 号	F・LA S	適 用 規 格	社内規格		
リケンNPR株式会社			制定日	1997年3月1日	承認	確認	作成	
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入	
			版 数	3 版				

(図面番号 LP-2131Z-3)