



単位 mm

呼び	管外径	φd	φD	T	ボルト穴径		ボルト穴数	使用ボルト
					A	B		
2 1/2 (65A)	76.3	140	175	19	165	19	4	M16
3 (80A)	89.1	150	185	19	165	19	8	M16
4 (100A)	114.3	175	210	19	165	19	8	M16
5 (125A)	139.8	210	250	21	205	23	8	M20
6 (150A)	165.2	240	280	23	205	23	8	M20

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考					
1	半割りフランジⅠ	FCD450-10/S	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品 (防錆塗装)					
2	半割りフランジⅡ	FCD450-10/S	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品 (防錆塗装)					
3	ガスケット	EPDM	1						
名称	ハウジング形管継手 トップフランジ FL-10 2 1/2~6		略号	FL-10	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-051-3号)			
リケンNPR株式会社			制定日	1991年3月18日	承認	確認	作成		
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	若林		
			版数	4版					

(図面番号 N-E-RTJ-4081-4)