



単位 mm

呼び径	Rc	X	Y	Z	W	ボルト	主管の 穴径
1 1/4 × 1 (32 × 25A)	Rc 1	88	51	29	48	M8	25~27
1 1/2 × 1 (40 × 25A)	Rc 1	88	56	32	48	M8	25~27

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	ハウジング	FCD450-10	1	ねじ部を除き、一次防錆 (防錆塗装)			
2	ガスケット	EPDM	1				
3	ボルト	SWCH 又は相当材	1	電気めっき			
4	ナット	SWCH 又は相当材	2	電気めっき			
名称	ハウジング形管継手 トップアウトレット T-2 1 1/4、1 1/2		略号	T-2	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-022-1号)	
リケンNPR株式会社			制定日	2023年2月22日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	若林
			版数	3版			

(図面番号 N-E-RTJ-4183-3)