



単位 mm

| 呼び径         | X   | Y   | Z  | E | ボルト    |
|-------------|-----|-----|----|---|--------|
| 2 1/2 (65A) | 159 | 100 | 48 | 1 | 1/2×63 |
| 3 (80A)     | 175 | 113 | 48 | 1 | 1/2×63 |
| 4 (100A)    | 211 | 145 | 50 | 2 | 1/2×63 |
| 5 (125A)    | 244 | 173 | 50 | 2 | 5/8×80 |
| 6 (150A)    | 274 | 200 | 50 | 2 | 5/8×80 |

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

注2) 識別のためガスケットに黄色マーキング、本体に黄色の識別表示ラベルおよび黄色のシールが貼付してあります。

| 記号         | 部品名  | 材料          | 数量  | 備考                               |  |    |    |
|------------|--|-------------|-----|----------------------------------|--|----|----|
| 1          | 本体   | FCD450-10/S | 2   | 溶融亜鉛めっき品又は一次防錆品 (防錆塗装)           |  |    |    |
| 2          | ガスケット  | EPDM        | 1   | リップ付きガスケット                       |  |    |    |
| 3          | ボルト  | SWCH 又は相当材  | 2   | 溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装<br>一次防錆品は電気めっき |  |    |    |
| 4          | ナット  | SWCH 又は相当材  | 2   | 溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装<br>一次防錆品は電気めっき |  |    |    |
| 5          | ボルト係止部品  | ポリエチレン樹脂    | 2   |                                  |  |    |    |
| 名称         | ハウジング形管継手 (固定式)<br>トップジョイント R-0IIV 21/2~6<br>リップ付きガスケット装着品 |             | 略号  | R-0IIV                           | 適合規格<br>(一財)日本消防設備安全センター<br>認定品 (PJ-191-1号)<br>SAS361 適合品<br>JPF MP006 適合品 |    |    |
| リケンNPR株式会社 |  |             | 制定日 | 2021年3月1日                        | 承認   | 確認 | 作成 |
|            |  |             | 改定日 | 2026年4月1日                        | 古市   | 坂田 | 野入 |
|            |  |             | 版数  | 3版                               |  |    |    |

(図面番号 N-E-SSP-0258-3)