



単位 mm

呼び	D	L	E	M (ボルトの呼び)	S (ボルト六角穴)
50A	81	81	7	M8	6
65A	103	112	8	M12	10
80A	117	112	8	M12	10
100A	144	112	8	M12	10

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
①	ハウジング	SUS304	1				
②	ゴムシーリング	EPDM	1				
③	グリップリング	SUS301 又は相当材	2				
④	スライドプレート	SUS304 又は相当材	2				
⑤	サポートリング	SUS304 又は相当材	2				
⑥	ボルト	SCM435 又は相当材	2				
⑦	ロッド	S45C 又は相当材	1				
⑧	ナット	S45C 又は相当材	1				
⑨	ワッシャ	S45C 又は相当材	2				
名称	グリップ LA GR-LA (消防認定品) 50A~100A		略号	GR-LA (消防認定品)	適合規格	(一財)日本消防設備 安全センター認定品 PJ-052号	
リケンNPR株式会社			制定日	2014年7月24日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	2版			

(図面番号 SSP-0011-2)