



単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		ねじ長さ		内径		バンド 外径		中心から 端面まで の距離	
	X ₁	X ₂	l ₁	l ₂	φ d ₁	φ d ₂	φ F ₁	φ F ₂	A	B
4×21/2	Rc4	Rc21/2	34	29.7	114	73	145	98	82.5	100

注1) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。
 注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
名称	20KZD継手 (消火設備用配管継手) 径違いエルボ 4		略号	20KZD HBRL 適合規格 (一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-060号 JPF MP 004				
リケンNPR株式会社				制定日	2015年6月30日	承認	確認	作成
				改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
				版数	2版			

(図面番号 SSP-0222-02)