



単位 mm

呼び		ねじ	ねじ長さ	内径	バンド 外径	中心から 端面まで の距離
(B)	(A)	X	l	φ d	φ F	A
2 1/2	6 5	Rc 2 1/2	29.7	73	98	74.5
3	8 0	Rc 3	31.2	88.9	117.3	86
4	1 0 0	Rc 4	34	114	145	105
5	1 2 5	Rc 5	38	139.5	174	125

注1) ねじ部にフッ素系シール材を塗布したものになります。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
名称	20KZD継手 (消火設備用配管継手) T 21/2 ~ 5		略号	20KZD HBT	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-060号 JPF MP 004		
リケンNPR株式会社				制定日	2015年6月30日	承認	確認	作成
				改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
				版数	2版			

(図面番号 SSP-0223-02)