



単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		ねじ長さ		内径		バンド 外径		全長 L
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	φ d <sub>1</sub>	φ d <sub>2</sub>	φ F <sub>1</sub>	φ F <sub>2</sub>	
2×11/2	Rc2	Rc11/2	25.4	22.1	60.3	48.3	83.2	68.1	81
2 1/2×2	Rc2 1/2	Rc2	29.7	25.4	73	60.3	98	83.2	93.5
3×2 1/2	Rc3	Rc2 1/2	31.2	29.7	88.9	73	117.3	98	103
4×2	Rc4	Rc2	34	25.4	114	60.3	145	83.2	110
4×2 1/2	Rc4	Rc2 1/2	34	29.7	114	73	145	98	110
5×4	Rc5	Rc4	38	34	139.5	114	174	145	126

注1) ねじ部にフッ素系シーリング材を塗布したものになります。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき
2	シーリング材	フッ素系シーリング材	—	ねじ部のみフッ素系シーリング材を塗布

  

名称	20KZD継手 (消火設備用配管継手) 径違いソケット 2 ~ 5		略号	20KZD HBRS	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-060号 JPF MP 004	
	リケンNPR株式会社						
			制定日	2015年6月30日	承認	確認	作成
			改定日	2026年4月1日	古市	坂田	野入
			版数	2版			

(図面番号 SSP-0226-02)